

# Certificat

## ROBINETTERIE SANITAIRE

### Famille de produit : EAU

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification ROBINETTERIE SANITAIRE (NF 077) en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

**La société**                    **DELABIE S.A.**  
**18 RUE DU MARECHAL FOCH**

**FR-80130 FRIVILLE-ESCARBOTIN**

**Marque commerciale :**        **DELABIE**

le droit d'usage de la marque NF ROBINETTERIE SANITAIRE pour les produits objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision de reconduction n° 341-M1-22/1 du 31 janvier 2022

Cette décision se substitue à la décision d'admission / de reconduction n° 341-M1-21/3 du 13 décembre 2021

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES


Les produits bénéficiaires du droit d'usage de la marque NF ROBINETTERIE SANITAIRE possèdent les caractéristiques minimales exigées par les normes et éventuellement complétées par les documents techniques, spécifiées en annexes.

**Ce certificat comporte 3 pages.**

**Correspondant :**  
Laurent ROUSSEAU  
Tél. : (33) 01 64 68 82 65  
Fax : (33) 01 64 68 84 44  
Email : laurent.rousseau@cstb.fr

**A ce Certificat NF est attaché le classement ECAU : Voir annexe**

Par délégitation  
du Président



Florian RASSE

**Annexe du Certificat**

Décision n° 341-M1-22/1

**MITIGEURS THERMOSTATIQUES**

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la norme NF EN 1111 et dans les documents techniques DT077-01 et DT077-04.

CSTB	Référence commerciale	Type app.	Raccord	Classe Acou.	Lap	Q Max (l/mn)	PV acou.	Numéro ACS	Classement	CERQ. HQE
<b>Gamme: SECURITHERM</b>										
<b>MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150</b>										
P01	H9741	Douche		IB	19	10,8	AC.16.521	21ACCLY584	E0 Ch2 A2 U3	1pt

**ROBINETS TEMPORISES**

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la norme NF EN 816 et dans les documents techniques DT077-01 et DT077-05.

CSTB	Référence commerciale	Type app.	Raccord	Classe Acou.	Lap	Q Max (l/mn)	PV acou.	Numéro ACS	Classement	CERQ. HQE
<b>Gamme: -</b>										
<b>MITIGEURS À FERMETURE TEMPORISÉE</b>										
M01	790000	Douche		II	27	11,4	AC.19.524	20ACCLY571		
M02	795000	Lavabo	Flexible	I	11	6,6	AC.19.524	21ACCLY207		
<b>ROBINETS SIMPLES À FERMETURE TEMPORISÉE</b>										
L01	746000	Lavabo		I	7	3,6	AC.19.524	16ACCLY342		
L02	745100	Lavabo		I	8	3,6	AC.20.521	21ACCLY190		

**MITIGEURS MECANIQUES**

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la norme NF EN 817 et dans les documents techniques DT077-01 et DT077-03.

CSTB	Référence commerciale	Type app.	Raccord	Classe Acou.	Lap	Q Max (l/mn)	PV acou.	Numéro ACS	Classement	CERQ. HQE
<b>Gamme: 2200</b>										
<b>MITIGEURS ENTRAXE 150</b>										
F02	2239	Douche		I	16	9,6	AC.16.604	21ACCLY583	E0 Ch2 A2 U3	
<b>MITIGEURS MONOTROU</b>										
G02	2220	Lavabo		I	13	6	AC.21.604	21ACCLY586	E00 Ch2 A3 U3	1pt
G02	2221	Lavabo		I	13	6	AC.21.604	21ACCLY586	E00 Ch2 A3 U3	1pt
G02Y	2220	Lavabo		I	13	5,4	AC.21.604	16ACCLY788	E00 Ch2 A3 U3	1pt
G03	2210	Evier		II*	30	9,6	AC.19.524	21ACCLY586	E0 C1 A1 U3	
<b>Gamme: 2500</b>										
<b>MITIGEURS ENTRAXE 150</b>										
F06	2539	Douche		IIA	27	10,6	AC.18.614	21ACCLY586	E0 Ch2 A1 U3	
<b>MITIGEURS MONOTROU</b>										
G05	2520	Lavabo		I	13	6	AC.16.604	21ACCLY586	E00 Ch2 A3 U3	1pt
G05	2521	Lavabo		I	13	6	AC.16.604	21ACCLY586	E00 Ch2 A3 U3	1pt
G06B	2522	Lavabo		I	13	6	AC.16.604	21ACCLY586	E00 Ch2 A3 U3	1pt
G06A	2510	Evier		II*	30	9,6	AC.19.524	21ACCLY586	E0 C1 A1 U3	

**Annexe du Certificat**

Décision n° 341-M1-22/1

**ROBINETTERIE MITIGEUR THERMOSTATIQUE POUR LE MEDICAL**

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la norme NF EN 1111. et dans les documents techniques DT077-01, DT077-04 et DT077-15.

CSTB	Référence commerciale	Type app.	Raccord	Classe Acou.	Lap	Q Max (l/mn)	PV acou.	Numéro ACS	Classement	CERQ. HQE
<b>Gamme: Hopitaux</b>										
<b>MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150</b>										
PH01	H9768	Douche		I*	17	11	AC.20.521	21ACCLY584	E0 Ch2 A2 U3	
PH01	H9768S	Douche		I*	17	11	AC.20.521	21ACCLY584	E0 Ch2 A2 U3	
PH01	H9769	Douche		I*	17	11	AC.20.521	21ACCLY584	E0 Ch2 A2 U3	

**ROBINETTERIE A OUVERTURE ET FERMETURE ELECTRONIQUE POUR LE MEDICAL**

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la norme NF EN 15091. et dans les documents techniques DT077-01, DT077-13 et DT077-15.

CSTB	Référence commerciale	Type app.	Type Alim.	Raccord	Classe Acou.	Lap	Q Max (l/mn)	PV acou.	Numéro ACS	Classement	CERQ. HQE
<b>Gamme: Hopitaux</b>											
<b>MITIGEUR À OUVERTURE ET FERMETURE ÉLECTRONIQUE</b>											
OH02A	494000	Lavabo	Pile	Flexible	I*	14	3	AC.18.528	21ACCLY189	E00 Ch2 A3 U3	
OH02A	494000LH	Lavabo	Pile	Flexible	I*	14	3	AC.18.528	21ACCLY189	E00 Ch2 A3 U3	
OH02A	494006	Lavabo	Pile	Flexible	I*	14	3	AC.18.528	21ACCLY189	E00 Ch2 A3 U3	
OH02A	494006LH	Lavabo	Pile	Flexible	I*	14	3	AC.18.528	21ACCLY189	E00 Ch2 A3 U3	
OH02B	495253	Lavabo	Pile	Flexible	I*	14	3	AC.18.528	21ACCLY188	E00 Ch2 A3 U3	
OH02B	495257	Lavabo	Pile	Flexible	I*	14	3	AC.18.528	21ACCLY188	E00 Ch2 A3 U3	
OH01	20164T1	Evier	Sect.	Flexible	I*	14	6	AC.18.528	21ACCLY188	E00 Ch2 A3 U3	
OH01	20464T1	Evier	Sect.	Flexible	I*	14	6	AC.18.528	21ACCLY188	E00 Ch2 A3 U3	

**ROBINETTERIE MITIGEUR MECANIQUE POUR LE MEDICAL**

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la norme NF EN 817. et dans les documents techniques DT077-01, DT077-03 et DT077-15.

CSTB	Référence commerciale	Type app.	Raccord	Classe Acou.	Lap	Q Max (l/mn)	PV acou.	Numéro ACS	Classement	CERQ. HQE
<b>Gamme: Hopitaux</b>										
<b>MITIGEURS MONOTROU</b>										
GH01	2564T1	Lavabo	Flexible	I	16	6	AC.18.614	21ACCLY586	E00 Ch2 A2 U3	1pt
GH02	2565T1	Lavabo	Flexible	I	16	6	AC.18.614	21ACCLY586	E00 Ch2 A2 U3	1pt
GH03	2621	Lavabo	Flexible	I	12	6	AC.20.521	17ACCLY050	E00 Ch2 A3 U3	1pt
GH03	2620	Lavabo	Flexible	I	12	6	AC.20.521	17ACCLY050	E00 Ch2 A3 U3	1pt
GH04	2721L	Lavabo	Flexible	I	8	5,4	AC.21.604	17ACCLY050	E00 Ch2 A3 U3	1pt
GH05	2821L	Lavabo	Flexible	I	9	4,8	AC.21.603	17ACCLY050	E00 Ch2 A3 U3	1pt