

# Indreguleringsvejledning

## CMA brusepanel 792 23x

### med indbygget termostat & Temposoft bruseventil

#### VIGTIGT:

**Før indregulering af den skjulte termostat skal det sikres, at såvel temperaturen og trykforhold på det tilførte varme og kolde vand svarer nøje overens med de driftsforhold der er tilstede under normal daglig brug.**

#### Indregulering af termostat:

- 1: Temperatur på brusevand kontrolleres med et korrekt visende termometer.
- 2: For adgang til den skjulte termostat demonteres panelets bundskrue og bundplade, hvorefter panelet kan løftes ud fra væggen.
- 3: Temperaturen reguleres herefter +/- i forhold til den udførte temperaturmåling af brugsvandet.
- 4: Den optimale udløbstemperatur bør ikke overstige ca. 38° C. Dette bør evt. aftales nærmere med den ansvarlige for anlægget.
- 5: Temperatur på brugsvandet kontrolleres igen med termometer.
- 6: Når den ønskede udløbstemperatur er opnået, monteres bundskrue og bundplade. Vær opmærksom på, at tilslutningsslang er ikke kommer i "klemme" inden bundskruen fastgøres.



**Temperaturen kan måles ved montering af et termometer på en flexslange som skrues på brusearmen.**

**Alternativt kan temperaturen måles direkte under bruser.**



**Temperaturen indreguleres herefter +/- i forhold til den udførte temperatur-måling af brugsvandet.**